

FORMULÁŘ O KONTROLE

KONTROLA REGÁLŮ

Kontrola byla provedena ve společnosti:	
Sídlo firmy:	
IČ:	
Provozovna:	
Kontrolu provedl:	

Kontrola proběhla na základě legislativy platné ke dni provedení kontroly: Zákona č. 262/2006 Sb., zákona č.378/2001 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro kontrolu byly využity normy ČSN 26 9505, ČSN EN 15 635, ČSN 15 620.

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE:

PROVOZNÍ DOKUMENTACE:

VÝSLEDEK KONTROLY:

Kontrolovaná zařízení:

EVIDENCE ZÁVAD:

Název zařízení	ev.č.	Závada a návrh opatření/zodpovídá	Splnit do	Splněno dne

(Evidence zařízení je vedena v příloze č. 1, která je přílohou tohoto protokolu)

Protokol byl zpracován dne:

Příští kontrola bude provedena nejpozději dne:

Protokol zpracoval a s protokolem provozovatele seznámil:

S protokolem byl seznámen:

Dne:

POKYNY A INFORMACE PRO PROVOZOVATELE:

Postup kontroly zařízení:

U regálů se posuzuje:

- označení zajišťující identifikaci konkrétního kontrolovaného zařízení
- celkový stav zařízení vzhledem ke staří a intenzitě používání
- jakékoli deformace, snížení tuhosti nebo poškození s vlivem na stabilitu nebo únosnost zařízení
 - stav sloupků
 - stav příček
 - stav vzpěr
 - stav a upevnění patek (případně jiné upevnění regálu)
 - stav úhlopříček
 - stav nosníků
 - stav podlahy jednotlivých buněk
 - stav naváděcích lišt u pojízdných regálů
 - stav pojistek
- kontrola čistoty zařízení
- kontrola umístění materiálu na paletách vzhledem k vlastnostem regálu
- kontrola hmotnosti uloženého materiálu s ohledem na povolená zatížení

Neopravitelná zařízení je nutno okamžitě vyřadit. Opravu mohou provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí k požadovanému úkonu. Legislativou požadovaná kontrola 1 x ročně nenahrazuje povinnou kontrolu zařízení před každým použitím a provedením okamžitého vyřazení nebo opravy zařízení v případě závady s vlivem na bezpečnost provozu.
