

## FORMULÁŘ O KONTROLE

# KONTROLA REGÁLŮ

Kontrola byla provedena ve společnosti:	
Sídlo firmy:	
IČ:	
Provozovna:	
Kontrolu provedl:	

Kontrola proběhla na základě legislativy platné ke dni provedení kontroly: Zákona č. 262/2006 Sb., zákona č.378/2001 Sb. a nařízení vlády číslo 101/2005 Sb. Pro kontrolu byly využity normy ČSN 26 9505, ČSN EN 15 635, ČSN 15 620.

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE: **NEPŘEDLOŽENA-PŘEDLOŽENA-NEÚPLNÁ\***

PROVOZNÍ DOKUMENTACE: **NEPŘEDLOŽENA-PŘEDLOŽENA-NEÚPLNÁ\***

## VÝSLEDEK KONTROLY:

Kontrolovaná zařízení: .....

## EVIDENCE ZÁVAD:

Název zařízení:	ev.č.:	Závada a návrh opatření/zodpovídá:	Splnit do:	Splněno dne:

(Evidence zařízení je vedena v příloze č. 1, která je přílohou tohoto protokolu)

Protokol byl zpracován dne: .....

Příští kontrola bude provedena nejpозději dne: .....

Protokol zpracoval a s protokolem provozovatele seznámil: .....

S protokolem byl seznámen: .....

Dne: .....

---

## POKYNY A INFORMACE PRO PROVOZOVATELE:

Postup kontroly zařízení:

U regálů se posuzuje:

- označení zajišťující identifikaci konkrétního kontrolovaného zařízení
  - celkový stav zařízení vzhledem ke staří a intenzitě používání
  - jakékoli deformace, snížení tuhosti nebo poškození s vlivem na stabilitu nebo únosnost zařízení
    - stav sloupků
    - stav příček
    - stav vzpěr
    - stav a upevnění patek (případně jiné upevnění regálu)
    - stav úhlopříček
    - stav nosníků
    - stav podlážky jednotlivých buněk
    - stav naváděcích lišt u pojízdných regálů
    - stav pojistek
  - kontrola čistoty zařízení
  - kontrola umístění materiálu na paletách vzhledem k vlastnostem regálu
  - kontrola hmotnosti uloženého materiálu s ohledem na povolená zatížení
- 

Neopravitelná zařízení je nutno okamžitě vyřadit. Opravu mohou provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí k požadovanému úkonu. Legislativou požadovaná kontrola 1 x ročně nenahrazuje povinnou kontrolu zařízení před každým použitím a provedením okamžitého vyřazení nebo opravy zařízení v případě závady s vlivem na bezpečnost provozu.

---

\* - nehodící vyškrtněte

